

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за ноябрь 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ТП-Ц1-12-18, Руб.№1	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ЛЭП-0,4кВ.	01.11.2022г. 07-56	01.11.2022г. 13-32	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Произведена перетяжка проводов.	450
ТП-3803, ВН-3804	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Повреждение изолятора на опоре	03.11.2022г. 18-10	03.11.2022г. 22-22	Осмотр ВЛ-10кВ №3804. Вывод поврежденного участка в ремонт. Произведена замена изолятора на опоре	680
ПС 110кВ ЛАЛ, Яч.№35	0/1	ТО / К/З на ЛЭП-10кВ при набросе постороннего предмета на провода	05.11.2022г. 06-15	05.11.2022г. 08-39	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-35. Вывод поврежденного участка в ремонт. Снят посторонний предмет с проводов. Произведена перетяжка проводов.	4500
ПС 110кВ ЛАЛ, Яч.№31	0/1	ТО / К/З на ЛЭП-10кВ при сильных порывах ветра	07.11.2022г. 09-03	07.11.2022г. 13-27	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-31. Вывод поврежденного участка в ремонт. Произведен монтаж и перетяжка проводов.	3400
ТП-2, Руб.№15	0/1	Отключен персоналом Руб.№15 / Обрыв проводов на ЛЭП-0,4кВ	08.11.2022г. 08-53	08.11.2022г. 11-33	Осмотр ВЛ-0,4кВ №15. Произведена замена опорных изоляторов, перетяжка проводов.	180
ТП-203, Руб.№4	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ЛЭП-0,4кВ.	08.11.2022г. 13-11	08.11.2022г. 15-51	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Устранено К/З на вводе в жилой частный дом.	66
ТП-206	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	10.11.2022г. 14-16	10.11.2022г. 18-04	Осмотр ТП-10/0,4кВ. Вывод в ремонт оборудования ТП-10/0,4кВ. Произведена очистка шин, ремонт контактных соединений на силовом трансформаторе.	350
ТП-40, Руб.№4	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №4.	11.11.2022г. 09-12	11.11.2022г. 11-06	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Устранен схлест проводов.	200
ТП-116, Руб.№1	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Повреждение опоры	11.11.2022г. 11-16	11.11.2022г. 14-55	Вывод поврежденного участка в ремонт. Произведена замена опор и перетяжка проводов.	210
ПС 110кВ Висмут, Яч.№12	0/1	МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ	13.11.2022г. 02-10	13.11.2022г. 06-40	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12. РПВ не успешное. Осмотр ТП-10/0,4кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Монтаж муфты на КЛ-10кВ.	2900
ЦРП, Яч.№2	0/1	ТО / К/З в ТП-10/0,4кВ №300	14.11.2022г. 13-35	14.11.2022г. 17-16	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2. Вывод поврежденного участка в ремонт. Ремонт и очистка шин-10кВ в ТП-300.	1950

ТП-314, Руб.№3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ЛЭП-0,4кВ №3.	17.11.2022г. 08-34	17.11.2022г. 09-43	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. РПВ успешное	35
ТП-222	0/1	Обесточена ТП- 10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	18.11.2022г. 14-14	18.11.2022г. 14-44	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведен ремонт рубильника.	260
ТП-324, Руб.№3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №3.	23.11.2022г. 13-15	23.11.2022г. 14-15	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Произведена перетяжка проводов на вводе .	120
ТП-202, Руб.№7	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Наброс постороннего предмета на провода	25.11.2022г. 13-50	25.11.2022г. 14-09	Снят посторонний предмет с проводов	20
ПС 110кВ Висмут, Яч.№12	0/1	ТО / Не выявлена	29.11.2022г. 12-03	29.11.2022г. 13-33	Осмотр ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ Ф-12.	750
<b>ИТОГО:</b>	1/16					16071