

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за март 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-304 Руб. №2	0/1	Отработали ПН-2/ Схлест проводов	02.03.22 г. 13-10	02.03.22 г. 14-17	Осмотр участка ЛЭП-0,4кВ руб.№2. Произведена перетяжка проводов.	
ТП-208 Руб. №4	0/1	Обрыв проводов	03.03.22г. 15-30	03.03.22г. 16-37		
ТП-319 Руб. №3	0/1	Схлест проводов	09.03.22г. 13-45	09.03.22г. 14-31		
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№13 отп.А-10-13	0/1	Прочие воздействия/Невыявлен ные причины	14.03.22г. 06-54	14.03.22 09-21		
ТП-3804	0/1		14.03.22г. 20-32	14.03.22г. 21-29		
ТП-31 Руб. №12	0/1		15.03.22г. 13-52	15.03.22г. 16-57		
ТП-110	0/1		17.03.22г. 11-28	17.03.22г. 15-57		

ТП-222	0/1		18.03.22г. 10-00	18.03.22г. 15-06		
ПС Центролит ВЛ-10кВ Ф-1	0/1		19.03.22г. 10-55	19.03.22г. 11-06		
ТП-317 Руб.№10	0/1		19.03.22г. 06-40	19.03.22г. 10-00		
ТП-216 руб.№2	0/1		21.03.22г. 14-03	21.03.22г. 14-33		
ПС 110кВ ЛАЛ яч.№19	0/1		23.03.22г. 10-01	23.03.22г. 12-57		
ИТОГО:	0/13					