

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за май 2023г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ № 302, руб.№9	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №9.	02.05.2023г. 13-39	02.05.2023г. 16-54	Осмотр ВЛ-0,4кВ №9. Устранен обрыв проводов. Произведена перетяжка проводов.	50
ТП-10/0,4кВ № 2602	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Повреждение оборудования ТП-10/0,4кВ	04.05.2023г. 10-13	04.05.2023г. 16-54	Осмотр ТП. Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена замена автоматических выключателей.	160
ТП-10/0,4кВ № К0806	0/1	ТО / Дождь с грозой	10.05.2023г. 13-00	10.05.2023г. 16-09	Осмотр ТП. Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Произведена замена ПТ-10.	200
ТП-10/0,4кВ № 209, руб.№3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №3.	12.05.2023г. 08-16	12.05.2023г. 10-36	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Произведена перетяжка проводов.	50
ПС 220кВ Рузаевка, Яч.№207, ВЛ-10кВ Ф-12	0/1	ТО / К/З на ВЛ-10кВ из-за воздействия птиц.	13.05.2023г. 13-05	13.05.2023г. 17-50	Осмотр ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4кВ. Дефектов не обнаружено. РПВ успешное.	850
ТП-10/0,4кВ № 203, руб. №7	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №7.	18.05.2023г. 12-16	18.05.2023г. 13-43	Осмотр ВЛ-0,4кВ №7. Произведена перетяжка проводов.	80
ТП-10/0,4кВ № 109	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Повреждение оборудования ТП-10/0,4кВ	22.05.2023г. 09-57	22.05.2023г. 15-44	Осмотр ТП. Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена замена рубильника №3	300
ТП-10/0,4кВ № 36	0/1	Перегорание ПТ-10 / К/З на КЛ-10кВ перемычки в ТП10/0,4кВ.	24.05.2023г. 17-15	24.05.2023г. 20-00	Осмотр ТП-36. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	220
ПС 220кВ Рузаевка, Яч.№207, ВЛ-10кВ Ф-12	0/1	ТО / Сильные порывы ветра при дожде с грозой..	27.05.2023г. 14-59	27.05.2023г. 15-40	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12. РПВ успешное.	400
ПС 220кВ Рузаевка, Яч.№206, ВЛ-10кВ Ф-26	0/1	ТО / Сильные порывы ветра при дожде с грозой..	27.05.2023г. 21-38	27.05.2023г. 23-13	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-26. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	100
ЦРП-10кВ, Яч.№9, ВЛ-10кВ Ф-1	0/1	ТО / Сильные порывы ветра при дожде с грозой..	28.05.2023г. 01-58	28.05.2023г. 02-26	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1. РПВ успешное.	140
Итого:	11					2550