

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за июнь 2023г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ №302	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на СШ-0,4кВ	02.06.2023г. 13-20	02.06.2023г. 14-53	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена подтяжка соединений, очистка шин, замена изоляторов.	150
ТП-10/0,4кВ №209, руб. №2	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ	06.06.2023г. 14-20	06.06.2023г. 18-50	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	80
ТП-10/0,4кВ №205	0/1	Перегорание ПТ-10 / К/З на ВЛ-0,4кВ	07.06.2023г. 09-10	07.06.2023г. 12-20	Осмотр ТП-205, ВЛ-0,4кВ. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	250
ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ Ф-3	0/1	МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ Ф-3	07.06.2023г. 17-14	07.06.2023г. 18-42	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	1200
ПС 110кВ Висмут ВЛ-10кВ Ф-12	0/1	МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ №219	11.06.2023г. 08-40	11.06.2023г. 09-05	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	1950
ТП-10/0,4кВ №40	0/1	Перегорание ПН-2 / Повреждение опоры ВЛ-0,4кВ техникой	13.06.2023г. 13-40	13.06.2023г. 17-46	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ. Замена опоры.	200
ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ Ф-4	0/1	ТО / Повреждение опоры ВЛ-10кВ техникой	19.06.2023г. 10-07	19.06.2023г. 14-59	Осмотр ВЛ-10кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт ВЛ-10кВ Ф-4. Замена опоры.	450
ТП-10/0,4кВ №210	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на СШ-0,4кВ	21.06.2023г. 10-15	21.06.2023г. 13-49	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена подтяжка соединений, очистка шин, замена изоляторов.	220
ТП-10/0,4кВ №222	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на СШ-0,4кВ	23.06.2023г. 08-08	23.06.2023г. 10-29	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена подтяжка соединений, очистка шин, замена изоляторов.	180
ПС 220кВ Рузаевка ВЛ-10кВ Ф-36	0/1	МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ Ф-36	26.06.2023г. 11-18	26.06.2023г. 13-11	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	560
ТП-10/0,4кВ № 112, руб. №3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ	28.06.2023г. 08-46	28.06.2023г. 14-49	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Устранен обрыв и схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	160
Итого:	0/11					5400