

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за сентябрь 2023г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ № 209	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на СШ-0,4кВ	03.09.2023г. 16-10	03.09.2023г. 20-40	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена подтяжка соединений, очистка шин, замена изоляторов.	210
ЦРП-10кВ, яч.№2	0/1	ТО / Отгорел шлейф на отп.3-1	06.09.2023г. 12-10	06.09.2023г. 17-57	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	1500
ПС 110кВ Висмут, ВЛ-10кВ №207	0/1	ТО / Разрушение опорного изолятора	07.09.2023г. 13-10	07.09.2023г. 16-55	Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Произведена замена опорного изолятора.	960
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№106	0/1	ТО / Повреждение опоры ВЛ-10кВ техникой	15.09.2023г. 14-09	15.09.2023г. 15-50	Вывод поврежденного участка в ремонт. Замена опоры смежной сетевой компанией	450
ТП-10/0,4кВ № 222	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на СШ-0,4кВ	18.09.2023г. 12-10	18.09.2023г. 13-25	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена подтяжка соединений, очистка шин, замена изоляторов.	250
ТП-10/0,4кВ № 203	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Повреждение ВН-204	18.09.2023г. 13-30	18.09.2023г. 17-19	Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Произведен ремонт выключателя нагрузки.	430
ТП-10/0,4кВ № 204, руб. №8	0/1	Отключен вручную Руб.№8 / Обрыв линейного провода	19.09.2023г. 08-25	19.09.2023г. 08-46	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Устранен обрыв проводов. Произведена перетяжка проводов.	50
ТП-10/0,4кВ № 201, руб. №1	0/1	Перегорание ПН-2 / К/3 на ВЛ-0,4кВ	19.09.2023г. 10-18	19.09.2023г. 11-27	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Устранен схлест проводов.	140
ЦРП-10кВ, яч.№3	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ Ф-3	22.09.2023г. 10-42	22.09.2023г. 13-53	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	2100
ПС 220кВ Рузаевка, яч.№211	0/1	Отключен от КУ / Сторонние предметы на проводах	26.09.2023г. 11-44	26.09.2023г. 14-36	Вывод поврежденного участка в ремонт. Обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	3400
Итого:	0/10					9490