

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за октябрь 2023г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ПС 110кВ ЛАЛ, яч. №35	0/1	ТО / пережог, обрыв линейного провода ВЛ-10кВ	01.10.2023г. 10-30	01.10.2023г. 12-55	Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания. Устранен обрыв проводов.	4840
ТП-10/0,4кВ №338	0/1	Перегорание ПН-2 ввода 0,4кВ / перекрытие СШ-0,4кВ	06.10.2023г. 10-16	06.10.2023г. 14-43	Осмотр ТП-10/0,4кВ. Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Замена повреждённого оборудования, очистка изоляторов шин.	498,4
ТП-10/0,4кВ №302, руб. №9	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ обрыв линейного провода	07.10.2023г. 12-20	07.10.2023г. 16-11	Осмотр ВЛ-0,4кВ №9. Устранен обрыв проводов, обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	352,28
ТП-10/0,4кВ №208, руб. №3	0/1	Отключен вручную руб. №3 / обрыв проводов ВЛ техникой	09.10.2023г. 11-24	09.10.2023г. 15-21	Вывод поврежденного участка в ремонт. Замена участка изолированных проводов ВЛИ-0,4кВ №3.	213,3
ПС 220кВ Рузаевка, яч. №207	0/1	ТО / схлест проводов порывом ветра	10.10.2023г. 11-55	10.10.2023г. 16-40	Осмотр и вывод в ремонт участка ВЛ-10кВ Ф-12. Произведена перетяжка проводов.	611
ПС 110кВ Висмут, яч. №3	0/1	ТО / обрыв линейного провода ВЛ-10кВ	12.10.2023г. 08-14	12.10.2023г. 13-07	Осмотр и вывод в ремонт участка ВЛ-10кВ Ф-3. Устранен обрыв проводов, обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	7139,44
ЦРП-10кВ, яч. №8 (Ф-4)	0/1	ТО / сторонние предметы на проводах	16.10.2023г. 09-50	16.10.2023г. 13-45	Вывод участка ВЛ-10кВ Ф-4 в ремонт. Обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	780
ПС 220кВ Рузаевка, яч. №206	0/1	ТО / обрыв линейного провода ВЛ-10кВ	17.10.2023г. 08-16	17.10.2023г. 12-03	Вывод ВЛ-10кВ №2026 в ремонт. Устранен обрыв проводов, обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	702
ТП-10/0,4кВ №103	0/1	Перегорание ПК-10/ перекрытие ввода на СШ-0,4кВ	20.10.2023г. 11-03	20.10.2023г. 15-13	Осмотр ТП-10/0,4кВ. Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Ремонт соединения ввода 0,4кВ, очистка изоляторов шин.	262,71
КВЛ-10кВ №207	0/1	ТО / обрыв шлейфа КЛ-10кВ	21.10.2023г. 13-45	21.10.2023г. 18-06	Вывод ВЛ-10кВ №207 в ремонт. Устранен обрыв шлейфа КЛ-10кВ.	735

ПС 220кВ Рузаевка, 1, 3 СШ-10кВ	0/1	ДЗТ / неисправность на оборудовании ПС Рузаевка	23.10.2023г. 07-05	23.10.2023г. 08-41	Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервных источников питания.	2181
ПС 220кВ Рузаевка, яч. №211	0/1	ТО / схлёт проводов порывом ветра	23.10.2023г. 10-31	23.10.2023г. 14-49	Осмотр и вывод в ремонт участка ВЛ- 10кВ Ф-36. Произведена перетяжка проводов.	3842
ПС 110кВ Висмут, яч. №12	0/1	ТО / сторонние предметы на проводах	26.10.2023г. 10-42	26.10.2023г. 16-26	Осмотр и вывод поврежденного участка в ремонт. Обрезка ДКР в охранной зоне ЛЭП.	5750
ТП-10/0,4кВ №329	0/1	Перегорание ПК-10 / обрыв проводов отломившейся веткой	30.10.2023г. 09-05	30.10.2023г. 14-13	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Ремонт участка ЛЭП с обрезкой деревьев в охранной зоне.	241
Итого:	0/14					28148,13