

Программа снижения потерь электроэнергии

Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»

наименование ТСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%					
		начало	окончание			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организационные мероприятия										
1.1	Выравнивание нагрузок фаз в электросети 0,4 кВ	2014	2018	РЭС	Согласно ППР		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.2	Организация рейдов по обнаружению фактов хищения электроэнергии	2014	2018	Энергосбыт	Согласно плана		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3	Отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях с сезонной нагрузкой	2014	2018	РЭС	Согласно ППР		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	Технические мероприятия										
2.1	Замена проводов на перегруженных линиях	2014	2018	РЭС	10,5 км	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета										
3.1	Организация равномерного снятия показателей с электросчетчиков в строго установленные сроки по группам потребителей	ежемес.	ежемес.	Энергосбыт	Согласно плана		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3.2	Проведение проверок электросчетчиков по группам потребителей	2014	2018	Энергосбыт	Согласно плана		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.3	Замена счетчиков коммерческого учета на более высокий класс точности	2014	2018	Энергосбыт	Согласно плана						
4	Всего					112,00	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50
4.1	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии					0,70%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%
4.2	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть					0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%