

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
|-------|---|---|-------|--|-------|--|---------|--|-------|--|------------|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии | | Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | |
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Тепловые сети (в целом по предприятию) | 0,000 | 0,207 | | | | | 2,28 | 2,670 | 49 665,270 | 56 594,470 |
| 2 | Централизованные источники теплоснабжения (котельные) | | | 0,000 | 0,004 | 180,90 | 168,490 | | | | |

Генеральный директор

Э.В. Ковалёв

