Приложение №4 ИПТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Акционерного общества "Мордовская электросетевая компания"
в рамках реализации инвестиционной программы на 2023-2027 гг.

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		Текущее значение (факт 2021г)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2021г)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2021г)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2021г)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2021г)	Плановое значение				
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Тепловые сети (в целом по предприятию)	0,21	0,31	0,29	0,30	0,29	0,26													2,67	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	56 594,47	47 568	47 568	47 568	47 568	47 568
2	Централизованные источники теплоснабжения (котельные)							0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	168,49	178,96	178,96	178,96	178,96	178,96												

Генеральный директор М.П. Э.В. Ковалёв

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ г.РУЗАЕВКА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ИНН 1324134775 ОГРН 1081324000504