

# Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

## Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование объекта                                  | Показатели надежности  |       |   |       | Показатели энергетической эффективности  |         |   |       |  |            |
|-------|---|--|-------|---|-------|--|---------|---|-------|--|------------|
|       |   | Количество прекращений подачи тепловой энергии, технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |       | Количество прекращений подачи тепловой энергии, технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |       | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии |         | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |       | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |            |
|       |   | план   | факт  | план  | факт  | план   | факт    | план  | факт  | план   | факт       |
| 1     | 2   | 3  | 4     | 5   | 6     | 7  | 8       | 9   | 10    | 11   | 12         |
| 1     | Тепловые сети (в целом по предприятию)                | 0,000  | 0,207 |   |       |  |         |   |       |  |            |
| 2     | Централизованные источники теплоснабжения (котельные) |  |       | 0,000   | 0,004 | 180,90   | 168,490 | 2,28  | 2,670 | 49 665,270   | 56 594,470 |
|       |   |  |       |   |       |  |         |   |       |  |            |

Генеральный директор

Э.В. Ковалёв

