

# Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

## Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжатели в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжатели в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжатели к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжатели по тепловым сетям	
1	2	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Тепловые сети (в целом по предприятию)	0,000	0,207					2,28	2,670	49 665,270	56 594,470
2	Централизованные источники теплоснабжения (котельные)			0,000	0,004	180,90	168,490				

Генеральный директор

Э.В. Ковалёв

